

ІНФОРМАЦІЯ

щодо списання Головної насосної станції (ГНС), яка знаходиться
за адресою: м. Київ, вул. Є. Харченка, 34

Будівля ГНС. Рік вводу в експлуатацію - 1964. Інвентарний номер – 101313501. В результаті тривалої експлуатації з 1964 по 1990 рік та з безстроковою заборонаю з 1990 року проводити полив стічними водами на підставі представлення Бориспільської міжрайонної прокуратури № 10-Д від 05.10.1989 р., Постанови Київської санітарно-епідеміологічної служби від 31.01.1990 р. № 1-238 ГНС було зупинено. В зв'язку з відсутністю фінансування для належного технічного обслуговування будівлі ГНС (мало місце затікання вологи через докову частину, віконні блоки та покрівлю насосної станції, внаслідок чого будівля зазнала значних пошкоджень, зокрема бетонні елементи потріскалися та втратили цілісність, цегляна кладка місцями зруйнована, в деяких залізобетонних елементах оголена арматура, утворилися тріщини, віконні та дверні блоки вражені грибком, тощо). Частина конструкції будівлі знаходиться в аварійному стані та загрожує обвалом (технічний стан перекриття – непридатний для подальшої експлуатації). Подальше перебування її в нинішньому стані може стати причиною аварійної ситуації. Використання будівлі ГНС в подальшому не планується. Будівля втратила своє функціональне призначення. Підлягає списанню. Враховуючи відсутність потреби та перспектив подальшого використання будівлі ГНС за призначенням, виконання ремонтно-відновлювальних робіт, реконструкція під інше призначення є економічно недоцільним.

Головна водозабірна споруда та лоток ГНС. Рік вводу в експлуатацію 1964. Інвентарний номер 101354152. Втратила виробниче призначення. Підлягає списанню.

Самотічний колектор ГНС. Рік вводу в експлуатацію 1964. Інвентарний номер 101354154. В результаті тривалої експлуатації, під дією стічних вод, частина бетонних елементів потріскалася, корозії піддалася відкрита арматура, порушена цілісність конструкції. Підлягає списанню.

Підземний резервуар для води ємністю 5000м³ ГНС. Рік вводу в експлуатацію 1964. Інвентарний номер: 101354153. В результаті тривалої експлуатації, частина підземного резервуару зазнала значних пошкоджень, бетонні елементи потріскалися та втратили цілісність, утворились тріщини. Підлягає списанню.

Напірний трубопровід ГНС. Рік вводу в експлуатацію 1964. Інвентарний номер: 101354155. В результаті тривалої експлуатації, під дією агресивних стічних вод, трубопровід втратив несучу здатність. Подальше використання не можливе. Підлягає списанню. Внаслідок щільної забудови траси трубопроводу, яка склалася історично, немає можливості демонтувати трубопровід по всій довжині.

Трубопровід і металокопонування ГНС. Рік вводу в експлуатацію 1964. Інвентарний номер 101354158. В результаті тривалої експлуатації, під дією агресивних стічних вод, трубопровід втратив несучу здатність. Подальше використання не можливе. Підлягає списанню.

Кабельні розводки внутрішні ГНС. Рік вводу в експлуатацію 1964. Інвентарний номер: 101344351. В результаті тривалої експлуатації, ізоляція кабельних розводок втратила свої властивості. Підлягають списанню.

Напірний басейн в голові магістрального каналу (МК). Рік вводу в експлуатацію 1964. Інвентарний номер 101354062. В результаті тривалої експлуатації, в залізобетонних плитах оголена арматура піддалась корозії, утворилися тріщини в бетонних частинах. Підлягає списанню.

Магістральний канал ПК 0+00 до ПК 36+00 (3,6 км). Рік вводу в експлуатацію 1978. Інвентарний номер: 101354063. В перспективі працювати не буде. В залізобетонних плитах оголена арматура, утворилися тріщини. Втрата виробничого призначення. Підлягає списанню.

Насосна станція ГНС електродвигун СДН-15-39-10-1000 кВт. - 1шт. Інвентарний номер 101413426. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації в електродвигуні міжвиткове замикання обмотки статора, часткове вигорання та оплавлення статорного металу. Ремонт економічно недоцільний і для подальшої експлуатації непридатний.

Насосна станція ГНС електродвигун СДН-15-39-10-1000 кВт. - 1шт. Інвентарний номер 101413427. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації в електродвигуні міжвиткове замикання обмотки якоря, вигорання контактних кілець. Ремонт економічно недоцільний і для подальшої експлуатації непридатний.

Насосна станція ГНС електродвигун СДН-15-39-10-1000 кВт. - 1шт. Інвентарний 101413428. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації, згоріла обмотка статора, часткове вигорання та оплавлення статорного заліза, пошкодження ротора. Ремонт економічно недоцільний і для подальшої експлуатації непридатний.

Насосна станція ГНС електродвигун СДН-15-39-10-1000 кВт. - 1шт. Інвентарний номер 101413429. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації, в електродвигуні міжвиткове замикання обмотки якоря, вигорання контактних кілець. Ремонт економічно недоцільний і для подальшої експлуатації непридатний.

Насосна станція ГНС електродвигун СДН-15-39-10-1000 кВт. - 1шт. Інвентарний номер 101413430. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації в електродвигуні міжвиткове замикання обмотки статора, часткове вигорання та оплавлення статорного металу, відпрацювання контактних кілець. Ремонт економічно недоцільний і для подальшої експлуатації непридатний.

Насосна станція ГНС - станок настільний свердлильний С-12А - 1шт. Інвентарний номер 101423401. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації вийшли з ладу всі електромеханічні частини, електрообладнання. Для подальшого використання непридатний. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - насос відцентрований 24 НДС - 1шт. Інвентарний номер 101423433. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації, технічний стан незадовільний. Вийшло з ладу робоче колесо, вал, порушення цілосності металевої конструкції корпусу. Для подальшого використання непридатний. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - насос відцентрований 24 НДС - 1шт.
Інвентарний номер 101423434. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації, технічний стан незадовільний. В результаті тривалої роботи пошкоджений корпус насоса та робоче колесо, знос захисних втулок. Для подальшого використання непридатний. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - насос відцентрований 24 НДС - 1шт.
Інвентарний номер 101423435. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації технічний стан незадовільний. Вийшло з ладу робоче колесо, механічний знос валу. Для подальшого використання непридатний. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - насос відцентрований 24 НДС - 1шт.
Інвентарний номер 101423436. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації технічний стан незадовільний. Зношений вал та посадочні місця підшипників. Для подальшого використання непридатний. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - насос відцентрований 24 НДС - 1шт.
Інвентарний номер 101423437. В 1964 році введений в експлуатацію. В процесі довготривалої експлуатації ущільнюючі деталі, під впливом стічних вод, піддались корозії, вийшло з ладу робоче колесо, механічний знос валу. Для подальшого використання непридатний. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка з електроприводом d=1000 - 1шт.
Інвентарний номер 101443438. В 1964 році введена в експлуатацію. В процесі довготривалої експлуатації елементи рухомих механізмів зносились та прийшли в непридатність (диски та клин). Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне;

Насосна станція ГНС - засувка з електроприводом d=1000 - 1шт.
Інвентарний номер 101443439. В 1964 році введена в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації шпіндиль та робочий механізм вийшли з ладу, ущільнюючі кільця зносились та прийшли в непридатність. Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка з електроприводом d=1000 - 1шт.
Інвентарний номер 101443440. В 1964 році введена в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації, через поломку сталевого хомута та кришки сальника, впали диски шиберів. Неможливо відкрити та закрити засувку. Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка з електроприводом d=1000 - 1шт.
Інвентарний номер 101443441. В 1964 році введена в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації шпіндиль та робочий механізм вийшли з ладу, ущільнюючі кільця зносились та прийшли в непридатність. Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка з електроприводом d=1000 - 1шт.
Інвентарний номер 101443442. В 1964 році введена в експлуатацію. В процесі довготривалої експлуатації елементи рухомих механізмів зносились та прийшли в непридатність (диски та клин). Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка $d=800$ - 1шт. Інвентарний номер 101443443. В 1964 році введена в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації має місце знос запірного диска, шпіндиль та робочий механізм вийшли з ладу. Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка $d=800$ - 1шт. Інвентарний номер 101443444. В 1964 році введена в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації в корпусі засувки відсутня герметичність, не виконує свою технічну характеристику, шпіндиль та робочий механізм вийшли з ладу, ущільнюючі кільця зносились та прийшли в непридатність. Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка $d=800$ - 1шт. Інвентарний номер 101443445. В 1964 році введена в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації шпіндиль та робочий механізм вийшли з ладу, ущільнюючі кільця зносились та прийшли в непридатність. Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка $d=800$ - 1шт. Інвентарний номер 101443447. В 1964 році введена в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації в корпусі засувки відсутня герметичність, не виконує свою технічну характеристику. Шпіндиль та робочий механізм вийшли з ладу, ущільнюючі кільця зносились та прийшли в непридатність. Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - засувка $d=800$ - 1шт. Інвентарний номер 101443458. В 1964 році введена в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації має місце знос запірного диска, шпіндиль та робочий механізм вийшли з ладу, ущільнюючі кільця зносились та прийшли в непридатність. Для подальшого використання непридатна. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - гвинтопідійомник 5ЕВД - 1шт. Інвентарний номер 101443448. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації знос гайки-гвинта, корпуса в місцях посадки упорних підшипників, механічний знос гайки редуктора, гвинт деформований. Всі елементи непридатні для подальшої експлуатації. Відновлення економічно недоцільне.

Насосна станція ГНС - винтопідійомник 5ЕВД - 1шт. Інвентарний номер 101443449. В 1964 році введений в експлуатацію. За період довготривалої експлуатації має місце знос передачі привода, корпуса в місцях посадки упорних підшипників, механічний знос гайки редуктора, гвинт деформований. Дані елементи непридатні для подальшої експлуатації. Відновлення економічно недоцільне.